



Benza S.A.S.
 Partita IVA: 01060310081
 Sede principale:
 Via Giovanni Pascoli, 163
 18038 Sanremo (IM) Italy
 Tel.1: +39 (0)184-501855
 Tel.2: +39 (0)184-575246
 Fax: +39 (0)184-531855
 Sito della Benza SAS: <https://www.benza.it>
 e-mail: info@benza.it
 Deposito:
 Valle Armea, s.n.c.
 18038 Sanremo (IM) Italy

Distanze minime di posizionamento e diametri delle
 tubazioni di aspirazione
 secondo la normativa antincendio UNI-EN 12845: 2015

Diametro nominale della tubazione di aspirazione d	B minimo	Senza piastra antivortice		Con piastra antivortice	
		A minimo	Dimensione minima della piastra antivortice	A minimo	
mm	m	m	m	m	m
65	0,08	0,25	0,20	0,10	
80	0,08	0,31	0,20	0,10	
100	0,10	0,37	0,40	0,10	
150	0,10	0,50	0,60	0,10	
200	0,15	0,62	0,80	0,10	
250	0,20	0,75	1,00	0,10	
300	0,20	0,90	1,20	0,10	
400	0,30	1,05	1,20	0,10	
500	0,35	1,20	1,20	0,10	